**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Калининградской области

*(наименование территориального органа МЧС России)*

236029, г. Калининград, ул. Озёрная, 31, телефон: 52-91-01, E-Mail: mchs39@mail.ru

*(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)*

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Гусевскому, Нестеровскому и

*(наименование органа надзорной деятельности)*

Озерскому городским округам, 238050 Калининградская область,

г. Гусев, ул. Правобережная, 3 телефон 3-15-39, E-Mail: gusev_mchs39@mail.ru

*(указывается адрес места нахождения органа надзорной деятельности, номер телефона, электронный адрес)*

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 18

## о соответствии (несоответствии) объекта защиты требованиям пожарной безопасности

в период с 13 ч. 00 мин. « 16 » марта 2020 г. по 13 ч. 30 мин. « 16 » марта 2020 г.

проведено обследование документов, объекта защиты заявителя

***Здания ветлечебницы***

(наименование здания, сооружения, строения, помещения (цеха), установки

***ГБУ КО ПОО «Колледж агротехнологий и природообустройства»***

расположенного по адресу:

***238050, Россия, Калининградская область, Гусевский район,***

***г. Гусев, ул. Тимирязева, дом № 3 (литер Б)***

Вывод по результатам обследования:

***здание ветлечебницы***

***соответствует требованиям пожарной безопасности***

объект защиты соответствует (не соответствует) требованиям пожарной безопасности

Данное заключение, о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности, действительно при условии выполнения требований пожарной безопасности, установленных для указанного в нем объекта защиты

Настоящее заключение выдано:

***Государственному бюджетному учреждению Калининградской области профессиональной образовательной организации «Колледж агротехнологий и природообустройства»***

**ИНН 3902011158**

*полное наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя), ИНН*

**Начальник ОНД и ПР по Гусевскому, Нестеровскому и**

*должность, фамилия, инициалы начальника*

**Озерскому городским округам УНД и ПР ГУ МЧС России по Калининградской области Морозов А.Е.**

*органа надзорной деятельности*

(подпись)

М.П.

ИНН 3906129263

« 16 » марта 2020 г.

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**ГУ МЧС России по Калининградской области,236029 г. Калининград ул.Озерная-31 , телефон: 52-91-01, E-Mail: mchs39@mail.ru**

(наименование территориального органа МЧС Росси, указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**ОНД и ПР по Гусевскому, Нестеровскому и Озерскому городским округам УНД и ПР ГУ МЧС России по Калининградской области,**

(наименование органа государственного пожарного надзора) (указывается адрес места нахождения органа ГПН,

**238050, Калининградская обл., г. Гусев, ул. Правобережная, 3 т. 3-15-39**

номер телефона, электронный адрес)

# АКТ № 18
## обследования

« 16 » марта 2020 г. г. Гусев

16 часов 35 минут (город, село, поселок)

Шаповалова Елена Николаевна – инспектор ОНДиПР по Гусевскому, Нестеровскому и Озерскому городским округам УНДиПР ГУ МЧС России по Калининградской области

(фамилия, имя, отчество государственного (ых) инспектора (ов) по пожарному надзору, проводившего (их) обследование)

в период с 13 ч. 00 мин. « 16 » марта 2020 г. по 13 ч. 30 мин. « 16 » марта 2020 г.

проведено обследование документов, объекта заявителя на территории, в зданиях и сооружениях

Государственного бюджетного учреждения Калининградской области профессиональной

(наименование объекта юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина),

образовательной организации «Колледж агротехнологий и природообустройство»

владельца, собственности, имущества и т.п.)

расположенного(ых) по адресу(ам): Юридический адрес

238050, Россия, Калининградская область, Гусевский район, г. Гусев, ул. Тимирязева, дом № 3

Фактический адрес

238050, Россия, Калининградская область, Гусевский район, г. Гусев, ул. Тимирязева, дом № 3 (литер Б)

при обследовании совместно с заведующим административно – хозяйственным отделом ГБУ КО

Фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество представителя юридического лица или представителя индивидуального предпринимателя,

ПОО «Колледж агротехнологий и природообустройство» Хабаровой Надеждой Петровной

работников, присутствовавших при проведении мероприятия но надзору, фамилия, имя, отчество гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.

по результатам которой, установлено:

1.) Краткая характеристика пожарной опасности объекта:

Здание ветлечебницы расположено по адресу: г.Гусев, ул. Тимирязева, дом № 3 (литер Б).

(функциональное назначение объекта защиты (зданий, помещений, расположенных на территории объекта защиты)

Представляет собой двухэтажное здание, до 1945 года постройки. Общей площадью 504,1 м.кв.

количество зданий, их этажность, размеры в плане.

Объемно-планировочное решение и пути эвакуации соответствуют требованиям пожарной

основные характеристики инженерного оборудования (отопление, вентиляция, электроснабжение).

безопасности. С первого этажа имеется два выхода непосредственно наружу. Отопление центральное

приводится описание: пожарной опасности строительных материалов, пожарной опасности и огнестойкости строительных конструкций,

от городской ТЭЦ. Здание электрифицировано, электроосвещение выполнено скрытой проводкой.

степеней огнестойкости зданий (пожарных отсеков), их конструктивной и функциональной пожарной опасности, приводится общая характеристика

Состояние электрооборудования соответствует ПУЭ. Здание оборудовано автоматической установкой

систем противопожарной защиты и выполненные режимные мероприятия.)

пожарной сигнализации (АУПС) и системой оповещения о пожаре (СОУЭ). Обеспечено первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) согласно норм положенности.

По классу функциональной пожарной опасности здание объекта относиться к классу Ф 4.1. В ГБУ КО ПОО «Колледж агротехнологий и природообустройство» имеется организационно-распорядительная документация, разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности, имеются планы эвакуации. Руководитель и работники, ответственные пожарную за безопасность, прошли обучение в учреждениях пожарно-технического профиля.

Имеется:

*1. Приказ «Об организации работы по обеспечению пожарной безопасности»;*
*«Инструкция по проведению противопожарного инструктажа с работниками организации»,*
*«Инструкция о мерах пожарной безопасности»,*
*«Инструкция ответственному за обеспечение пожарной безопасности в помещении»,*
*«Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении электрогазосварочных и других огневых работ»,*
*«Инструкции по применению первичных средств пожаротушения (огнетушителей)».*
*2. Журнал учета первичных средств пожаротушения (огнетушителей);*
*3. Журналы регистрации инструктажа по правилам пожарной безопасности работников;*
*4. Удостоверение о прохождении обучения по мерам пожарной безопасности.*

2) в ходе обследования установлено:

**нарушений требований пожарной безопасности не выявлено**

| № п/п | Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | | |

С Актом обследования ознакомлены :

Директор ГБУ КО ПОО «Колледж агротехнологий и природообустройство» Грубинов Л.В.

(подпись)

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации; фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, а также лиц, присутствовавших при проведении мероприятия по надзору)

«16» 03 2020 г.

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил:

Директор ГБУ КО ПОО «Колледж агротехнологий и природообустройство» Грубинов Л.В.

(подпись)

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя организации, фамилия, инициалы [illegible] предпринимателя, владельца собственности, имущества и т.п. (гражданина)

Вывод по результатам обследования:

Считаю возможным выдать положительное заключение при условии выполнения требований пожарной безопасности, установленных для указанного в нем объекта защиты

«16» 03 2020 г.

Обследование проводил:

Инспектор ОНД и ПР по Гусевскому, Нестеровскому и Озерскому городских округов УНД и ПР ГУ МЧС России по Калининградской области ст. лейтенант внутренней службы Шаповалова Е.Н.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

(подпись)

«16» 03 2020 г.

М.Л.П.*

*- место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору